## **АНКЕТА** (титульный лист, часть I) ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

| Наименование организации (полное и   | наименование орга | анизации в соответстви  | и с учредител   | ьными докум    | ментами, код ОГРН)        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|----------------|---------------------------|
| Государственное бюджетное дош        | кольное обр       | азовательное уч         | реждение  | детский        | сад № 27                  |
| комбинированного вида Курорт         | ного района (     | Санкт-Петербур          | га  |                |                           |
| (ГБДОУ № 27)                         |                   |                         | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | ОГР            | H 1027812404245           |
| (пол                                 | ное и сокращенно  | е наименованиеоргани    | зации)  | E CONTRACTOR   |                           |
| Вид деятельности организации (указ   | ывается вид эконо | омической деятельност   | и организации   | і, код ОКВЭ,   | Ц основной)               |
| 1. Деятельность в области социальных | к услуг           |                         |   |                | ОКВЭД основной<br>80.10.1 |
| Форма собственности Собствени        | ность субъект     | а РФ                    | * (1)   |                | ОКФС 13                   |
|                                      |                   | а собственности по ОК   |   | 1              | OVOTA 70                  |
| Организационно-правовая форма        |                   | Бюджетное учреж         |   |                | ОКОПФ 72                  |
|                                      |                   | нно-правовая форма по   |   | TT             |                           |
| Должность, Ф.И.О. руководителя       | 3                 | аведующий               | Сидоро  | ва Ирина       | Владимировна              |
| организации                          |                   |                         |   | 427 41 6       | 20                        |
| Телефон, факс руководителя орган     | изации Те         | ел.437-00-38            |   | кс 437-41-3    | 39                        |
| E-mail организации                   |                   | gdou27@y                |   |                | 222                       |
| Юридический адрес организации        | 197706            | Сестрорецк, П           |   |                | ом 332, литер А           |
|                                      | (индекс)          |                         |   | вый адрес)     |                           |
| Фактический адрес организации        | 197706            | Сестрорецк,             | приморско   | е шоссе, д     | д. 332, литер А           |
| (индекс) (почтовый а                 | адрес)            |                         |   |                |                           |
|                                      |                   |                         |   |                |                           |
| Наименование владельца объекта       | , в котором на    | аходится организа       | щия   | 3.27.34,00     | ОГРН<br>1027812404245     |
| Государственное бюджетное дошн       | кольное образ     | овательное учреж        | кдение де   | гский сад      | № 27                      |
| комбинированного вида Курортно       | го района Са      | нкт-Петербурга (        | в оператив  | вном упра      | влении)                   |
| Юридический адрес владельца объ      | екта, в которо    | ом находится орга       | низация   |                |                           |
| Торидический адрес владеныца обы     | , <sub>F</sub>    |                         |   |                | (индекс)                  |
|                                      | (поч              | товый адрес)            |   |                |                           |
|                                      |                   |                         |   |                |                           |
| Телефон, факс, Е-mail владельца об   | бъекта, в кото    | ром находится ор        | ганизация   |                |                           |
| Тел. Факс                            | E-mail            |                         |   |                |                           |
| Наименование вышестоящей орга        | пизонин           | Администрация           | Курортно  | го района      | ОГРН                      |
| паименование вышестоящей орга-       | пизации           | Санкт-Петербур          |   | то рилголи     |                           |
|                                      | (указь            | вается организационно-п |   | и название орг | анизации)                 |
|                                      |                   |                         |   |                |                           |
| Юридический адрес вышестоящей о      | рганизации        | 197706                  |   |                | г.Сестрорецк,             |
|                                      |                   |                         | пл. Своб  |                |                           |
|                                      |                   | (индекс)                | (n  | ючтовый адр    | ec)                       |
|                                      |                   |                         | Ln  |                |                           |
| Должность, Ф.И.О. руководителя н     | вышестоящей       | организации             |   | Админис        |                           |
|                                      |                   |                         |   |                | она Санкт-                |
|                                      |                   |                         | Петер   | бурга Куг      | имов А. В.                |
|                                      |                   |                         |   |                |                           |
| Телефон, факс вышестоящей ор         | ганизации         | Те                      | ел.   |                | Факс                      |
|                                      |                   |                         |   |                |                           |
| E-mail вышестоящей организац         | ии                |                         |   |                |                           |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

| Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по      | Госу     | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида Курортного района |         |        |          |         |          |            |           |            |           |   |
|--|----------|--|---------|--------|----------|---------|----------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с           | ACTO!    |  |         |        |          |         |          | 21         | •         |            |           |   |
| указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)     |          |  |         |        |          |         |          |            |           |            | 222       |   |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)   | 1977     | 06, Сан  | ікт-Пе  | тербур | ог, г. С | Сестро  | рецк, І  | Іримо      | эрское і  | шосс       | е, д. 332 |   |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)                                  | 2047     | ,3   |         |        |          |         |          | _          |           |            |           |   |
| Этаж / этажи расположения объекта  | 1,2      |  |         |        |          |         |          |            |           |            |           |   |
| (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)     |          |  |         |        |          |         | - 1-     |            |           |            | 70        |   |
| Каластровый номер объекта  | 78       | :  | 1       | 1      | 1        | 0       | 5        | <u> </u> : | 0         | <u> </u> : | 72        |   |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, жен | цины ста | арше 55  | лет), и | нвалид | ы (в то  | ом чис  | пе дети- | -инвал     | иды), вс  | e.         | все       |   |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалид  | и с нару | шениям   | и опор  | но-дви | гателы   | ного аг | парата   | , зрени    | ія, слуха | ц, инва    | алиды вс  | e |
| с отклонениями в развитии.   |          |  |         |        |          |         |          | -          |           |            |           |   |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)                             | нет      |  |         |        |          |         |          |            |           |            |           |   |

## АНКЕТА (основная часть)

|     |   |   |   |  | AIRETA (UCRUBI   |                      |  |                         |  |            |
|-----|---|---|---|--|--|----------------------|--|-------------------------|--|------------|
| -/- |   | oa),  | ,<br>KTe  | на   | Параметры зоны (элемента), техн  | ического сре         | едства обустр  | ойства объекта          |  |            |
| п/п | Зона, элемент<br>зоны (параметр),<br>техническое<br>средство<br>обустройства<br>объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Наименование параметра, назначение параметра для:  «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,  «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  «С» - инвалидов с нарушениями зрения,  «Г» - инвалидов с нарушениями слуха,  «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Бдиница<br>измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное<br>значение | № пункта,<br>№ рисунка<br>СП59.13330.2012;<br>прочие СП, ГОСТ  | Примечание |
|     | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                    | 8  | 9                       | 10   | 11         |
|     |   |   |   | -  | 1.Подходы к объег  | сту, пути дв         | ижения   |                         | Section 1975 The Manual Alexander 1975 The Section 1975 T |            |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)   |   |   |  | Наименование ОСИ (см.  | прим. п.5)           |  |                         |  |            |
| 1.1 | Пути  |   |   |  |  |                      |  |                         |  |            |
|     | пешеходного<br>движения   |   |   |  |  |                      |  |                         |  |            |
|     | пешеходного   | 1   | 1   | 0  | Ширина пешеходных путей «К»  | М                    | 1,2  | Не менее 1,2            | п. 4.1.7, рис.Д.5  |            |
|     | пешеходного<br>движения<br>Пешеходная   | 0   | 0   | 0  | Ширина пешеходных путей «К»  Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»  | наличие я            | 1,2  | Не менее 1,2            | п. 4.1.7, рис.Д.5  |            |
|     | пешеходного<br>движения<br>Пешеходная   |   |   |  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»  Уклон при съезде с тротуара на проезжую  |                      |  | не более 8 (1:12)       |  |            |
|     | пешеходного<br>движения<br>Пешеходная   | 0   | 0   | 0  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»   | наличие              | нет  |                         | п.4.1.2  |            |

|   |   |   | часть «К», «С»   |              |      |                |                  |  |
|---|---|---|--|--------------|------|----------------|------------------|--|
| 1 | 1 | 0 | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»   | соответствие | да   |                | п. 4.1.11        |  |
| 0 | 0 | 0 | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , «К», «О», «С»   | М            | 0    | не более 0,015 | п.4.1.11         |  |
| 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» | М            | 0    | не менее 0,05  |                  |  |
| 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»   | м            | 0    | не менее 0,05  | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |
| 0 | 0 | 0 | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»  |              | 0    | 0,5            |                  |  |
| 0 | 0 | 0 | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»  | наличие      | нет  |                | п.4.1.3          |  |
| 0 | 0 | 0 | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | нет  |                | п.4.1.4          |  |
| 0 | 1 | 1 | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.  «О», «К», «С», «Г», «У»  | наличие      | нет  |                | п.4.1.1          |  |
| 0 | 0 | 0 | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»        | наличие      | нет  |                | п.4.1.5          |  |
| 0 | 0 | 0 | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»           | М            | 0    | не менее 0,8   | п.4.1.10         |  |
| 0 | 0 | 0 | Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»   | М            | 0    | не менее 0,05  | п.4.1.9          |  |
| 1 | 1 | 1 | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»  | М            | 0,25 | не более 0,025 | п.4.1.9          |  |

|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)   |   |   |   | Наименование С  | ОСИ (см. прим. | п.5)    |                   |                            |
|-----|---|---|---|---|---|----------------|---------|-------------------|----------------------------|
| 1.2 | Лестницы (на<br>подходах к<br>объекту, на<br>участках)  | 0 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»                                       | М              | 251     | 0,35-0,4          | п. 4.1.12                  |
|     | Пандусы<br>стационарные,<br>дублирующие<br>внешние<br>лестницы  | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К»   | %              |         | Не более 5 (1:20) | п. 4.1.14                  |
|     | Подъемные<br>платформы с<br>вертикальным /<br>наклонным<br>перемещением<br>на внешних<br>лестницах  | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»                   | М              |         | Не менее 1,6      | п. 5.2.21                  |
|     | J. C. T. T. C. T. |   |   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»                  | М              |         | Не менее 1,6      |                            |
|     |   |   |   |   | 2. Входной у  | /зел           |         |                   |                            |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)   |   |   |   | Наименование (  | •              |         |                   |                            |
| 2.1 | Наружные<br>лестницы  | 1 | 1 | 1 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»                                       | М              | 0,30    | 0,35-0,4          | п. 4.1.12                  |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С»  | М              | 0,14    | 0,12-0,15         | 11. 1.1.16                 |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц «О»  | М              | 1,87    | Не менее 1,35     |                            |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»                                     | М              | 0,90    | 0,85-0,92         | пп.4.1.14, 5.2.15          |
|     |   | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»     | наличие        | нет     |                   | п.5.1.2                    |
|     |   | 0 | 0 | 0 | Высота разделительного поручня «О», «С»   | М              | 0       | 0,85-0,92         | 5.2.15                     |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»                                | соответствие   | да      |                   | п. 4.1.12                  |
|     |   | 0 | 1 | 1 | Выделение цветом или фактурой краевых<br>ступеней «О», «С», «Г»                   | наличие        | нет     |                   | п.4.1.12                   |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У» | М              | 0,3     | не менее 0,3      | п.5.3.3<br>ГОСТ Р 51261-99 |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»                              | М              | 0,05    | не менее 0,05     | п.5.1.6<br>ГОСТ Р 51261-99 |
|     |   | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»                             | М              | 0       | не менее 0,04     | п.5.1.7<br>ГОСТ Р 51261-99 |
|     |   | 0 | 0 | 0 | То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»                     | 141            | 0       | не менее 0,06     | п.5.2.16                   |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)   |   |   |   | Наименование  | ОСИ (см. прим  | и. п.5) |                   |                            |

| 1             | Пандусы<br>стационарные,<br>дублирующие<br>наружные<br>лестницы         | 1   | 1 | 0 | Уклон пандуса « <b>К</b> »  | %            | 1,0          | Не более 5 (1:20)  | п. 4.1.14                 |  |
|---------------|---|-----|---|---|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--|
|               | Название зоны<br>(технического<br>средства)                             |     |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |              |                    |                           |  |
| 2.3           | Пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и)          | 1   | 1 | 0 | Ширина пандуса  |              | 1,0          | 1.0                | Рис.Д9 «пандусы»          |  |
|               | выдвижные ну  | 1   | 1 | 0 | Уклон пандуса « <b>К</b> » при перепаде высотменее 0,2м                                       | %            | 8%           | Не более 10 (1:10) | 5.2.13                    |  |
|               | Название зоны<br>(технического<br>средства)                             |     |   |   | 0,200   | Наименов     | зание ОСИ (с | и. прим. п.5)      |                           |  |
| 2.4           | Подъемные<br>платформы с<br>вертикальным /<br>наклонным<br>перемещением | 0   | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»                               | М            |              | Не менее 1,6       | п. 5.2.21                 |  |
|               | Название зоны<br>(технического<br>средства)                             |     |   |   |   | Наимено      | вание ОСИ (с | м. прим. п.5)      |                           |  |
| 2.5           | Подъемники<br>мобильные   | 0   | 0 | 0 | «K»   | наличие      |              |                    | п. 4.1.14                 |  |
| in control of | Название зоны (технического средства)                                   |     |   |   | Наименование ОСИ (см.   | прим. п.5)   |              |                    |                           |  |
| 2.6           | Входные<br>площадки   |     |   |   |   |              |              |                    |                           |  |
| -             | ПЛОЩАДКИ  | 1   | 1 | 0 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | да           |                    | п. 5.1.3                  |  |
|               |   | 1   | 1 | 0 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | да           |                    | СП 35-101-2001,<br>п.3.17 |  |
|               |   | 0   | 1 | 1 | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | нет          |                    | п. 5.1.3                  |  |
| -             |   | 0   | 0 | 0 | Поперечный уклон  | %            | 0            | 1-2                | п. 5.1.3                  |  |
|               |   | 1   | 1 | 0 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да           |                    | п. 5.1.3                  |  |
|               |   | 1   | 1 | 0 | Высота площадки   | М            | 0,65         | Не более 0,025     | п.4.1.9                   |  |
|               | <b> </b>  | 1   | 1 | 0 | Ширина входной площадки « <b>К</b> »  | М            | 1,85         | ≥ 1,50             | п. 5.1.3                  |  |
|               |   | + 1 | 1 | 0 | Глубина входной площадки « <b>К</b> »   | М            | 6,90         | ≥ 1,85             | п. 5.1.3                  |  |
|               |   | 0   | 0 | 0 | Ширина входной площадки с пандусом «К»  | М            | 0            | ≥ 2,20             | п. 5.1.3                  |  |
|               |   | 0   | 0 | 0 | Глубина входной площадки с пандусом «К»   | М            | 0            | ≥ 2,20             | п.5.1.3                   |  |
|               |   | 0   | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН,   | наличие      | нет          |                    | п. 5.5.1, п.5.1.6         |  |

|                |   | T |   |   | «К», «О» «С», «Г», «У»  |               |      |  |                   |              |
|----------------|---|---|---|---|---|---------------|------|--|-------------------|--------------|
|                | 9   | 0 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С   | наличие       | нет  |  | п.5.5.1           | 4000         |
|                | Название зоны<br>(технического<br>средства) |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |      |  |                   |              |
| 2.7            | Входные<br>тамбуры                          | 1 | 1 | 0 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»   | М             | 1,5  | Не менее 1,5   | 5.1.7.            |              |
|                |   | 0 | 1 | 1 | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С» | соответствие  | нет  |  | π.5.1.7           |              |
|                | Название зоны<br>(технического<br>средства) |   |   |   | Наименование ОСИ (см  | . прим. п.5)  |      | Vi.  |                   |              |
| 2.8            | Входные двери, в т.ч. тамбурные             | 0 | 1 | 0 | Ширина в свету « <b>К</b> »   | М             | 0,86 | Не менее 1,2   | п. 5.1.4          |              |
|                | в т.ч. тамоуриве                            | 0 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «К», «С»  | М             | 0,05 | Не более 0,014   |                   |              |
|                |   | 0 | 1 | 1 | Смотровые панели в полотнах дверей,<br>заполненные прозрачным и ударопрочным<br>материалом « <b>K</b> », « <b>O</b> »   | наличие       | нет  |  | п. 5.1.4          |              |
|                |   | 0 | 1 | 1 | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К»,«О»  | М             | 0    | От 0,5 до 1,2  | п. 5.1.4          |              |
|                |   | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»  | наличие       | нет  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |              |
|                | Название зоны<br>(технического<br>средства) |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |      |  |                   |              |
|                | Прозрачные двери на входе в здание          | 0 | 0 | 0 | Ширина в свету » <b>К</b> »   | М             | 0    | Не менее 1,2   | п. 5.1.4          |              |
|                | Название зоны                               |   |   |   | Наименование ОСИ (см  | и. прим. п.5) |      |  | 510               |              |
| 2.9            | Вестибюли<br>общественных<br>зданий         | 0 | 0 | 0 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»  | М             | 0    | Не менее 1,0   | п. 5.1.8          |              |
|                | эдини                                       |   |   |   | 3. Пути движения г  | внутри здан   | рия  | and the second |                   | ukin messesi |
| Napolic (MANA) | Название зоны<br>(технического<br>средства) |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |      |  |                   |              |
| 3.1            | Коридоры,<br>переходы в<br>другие здания    | 0 | 0 | 0 | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»   | IVI           | 0    | 0,6  | п.5.2.3           |              |
|                | Название зоны<br>(технического<br>средства) |   |   |   | Наименование ОСИ (ст  | м. прим. п.5) |      |  |                   |              |

|     | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | 1 | 1   | 0 | Ширина « <b>К</b> »   | М            | 0,85      | Не менее 0,9   | п. 5.2.4                             |
|-----|--|---|-----|---|---|--------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
|     |  | 1 | 1   | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С»   | М            | 0,1       | Не более 0,014 | п. 5.2.4                             |
|     |  | 0 | 1   | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»   | наличие      | нет       |                | п. 5.4.1                             |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)                          |   |     |   | Наименование ОСИ (см  | . прим. п.5) |           |                |                                      |
| 3.3 |  | 1 | 1   | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»   | М            | 0,3       | 0,28 - 0,35    | СП 118.13330.2012                    |
|     |  | 1 | 1   | 0 | Высота ступеней «О», «С»  | М            | 0,14      | 0,13 - 0,17    | п.6.11                               |
|     |  | 1 | 1   | 0 | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | да        |                | п.5.2.9                              |
|     |  | 0 | 1   | 1 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | наличие      | нет       |                |                                      |
|     |  | 1 | 1   | 0 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | М            | 0,6 и 0,9 | 0,85-0,92      | п. 5.2.15                            |
|     |  | 1 | 1   | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»  | М            | 0,25      | 0,27-0,33      |                                      |
|     |  | 1 | 1   | 0 | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | да        |                |                                      |
|     |  |   |     |   | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»  | М            |           | 0,04-0,06      | п.5.2.16                             |
|     |  | 0 | 0   | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»   | М            | 0         | не менее 0,045 | п.5.2.16                             |
|     |  | 0 | 0   | 0 | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»  | М            |           | не менее 0,06  | п.5.2.16                             |
|     |  | 0 | 0   | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»   | наличие      | нет       |                | п. 5.2.11                            |
|     |  | 1 | 1   | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»   | М            | 1,20      | Не менее 1,35  | п.5.2.10; СП<br>118.13330.2012 п.6.9 |
|     |  | 0 | 0   | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»   | М            | 0         | Не менее 1,05  | СП 54.13330.2012<br>п.8.2, табл.8.1  |
|     |  | 1 | 1   | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»   | соответствие | да        |                | п. 5.2.9                             |
|     |  | 0 | 0 , | 1 | Рельефные обозначения этажей на<br>поверхности поручней «С»   | наличие      | нет       |                | п.5.2.16                             |
|     |  | 0 | 0   | 0 | Предупредительные полосы об окончании перил «С»   | наличие      | нет       |                |                                      |

|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   | Наименование ОСИ (см  | и. прим. п.5) |     |              |  |                             |
|------|---|---|---|---|---|---------------|-----|--------------|--|-----------------------------|
| 3.4  | Пандусы<br>стационарные   | 0 | 0 | 0 | Высота одного подъема « <b>К</b> »  | М             | ]   | Не более 0,8 | п. 5.2.13, рис.Д.9<br>п. 5.2.13, рис.Д.9 |                             |
|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   |   |               |     |              |  |                             |
| 3.5  | Пандусы<br>инвентарные<br>(сборно-<br>разборные,<br>откидные,<br>выдвижные и) | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»  | М             |     | Не менее 1,5 | п. 5.2.13, 5.2.1                         |                             |
|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   | Наименование ОСИ (см  | . прим. п.5)  |     |              |  |                             |
| 3.6  | Подъемные<br>платформы с<br>вертикальным /<br>наклонным<br>перемещением       | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной « <b>К</b> »  | М             |     | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21<br>ГОСТ Р 51630-2000 |                             |
|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |     |              |  |                             |
| 3.7  | Подъемники<br>мобильные   | 0 | 0 | 0 | Подъемники мобильные « <b>К</b> »   | наличие       |     |              | п. 4.1.14                                | С<br>посторонней<br>помощью |
|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   | Наименование ОСИ (см  | и. прим. п.5) |     |              |  |                             |
| 3.8  | Лифты   | 0 | 0 | 0 | Ширина кабины « <b>К</b> »  | M             |     | Не менее 1,7 | п. 5.2.18                                |                             |
|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |     |              | -  |                             |
| 3.9  | Эскалаторы  | 0 | 0 | 0 | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»  | наличие       |     |              | п.5.2.22                                 |                             |
|      | Название зоны<br>(технического<br>средства)                                   |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |               |     |              |  |                             |
| 3.10 | Пути эвакуации  | 0 | 0 | 1 | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применень тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие  | нет |              | П.5.2.31                                 |                             |
|      |   | 0 | 0 | 1 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У   | соответствие  | нет |              | п.5.2.31                                 |                             |

|       |   | 0                  | 0                   | 1                                       | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие                            | нет                       |  | п.5.5.5                                  |            |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------|--|--|------------|
|       | Marie Transportation and the second         | enance y           |                     | 4. Спе                                  | циальные требования к помещен  | иям, места                         | м обслужи                 | вания инвалидов                            |  |            |
| Ī     | менее 5%, но и<br>специализирован           | не мене<br>нного с | ее одног<br>бслужив | о места<br>ания МІ<br>г <b>остоян</b> ы | сственных зданий и сооружений различнот расчетной вместимости учреждени ТН в здании. Подходы, пути движени анкетируются по общим требования  | ия или расч<br>и <b>я к объект</b> | етного числ<br>у, входные | а посетителей, в том<br>узлы, пути движени | и числе и при выдо<br>в внутри здания, о | елении зон |
|       | Название зоны<br>(технического<br>средства) |                    |                     |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |                                    |                           |  |  |            |
| 4.1.  |   |                    |                     |   | Помещения, места приема МГН  | в админист                         | гративных з               | даниях                                     |  |            |
| 4.1.1 | Зона (зоны)<br>обслуживания<br>посетителей  | 1                  | 1                   | 0                                       | Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»  | %                                  | 5                         | 5, но не менее одного места                | п. 7.1.3                                 |            |
|       | Название зоны<br>(технического<br>средства) |                    |                     |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |                                    | I a                       |  | 725                                      |            |
| 41.2  | Коридоры, места<br>ожидания                 | 1                  | 1                   | 0                                       | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К  | М                                  | 1,30                      | не менее 3,2                               | п.7.3.5                                  |            |
|       | Название зоны<br>(технического<br>средства) |                    |                     |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |                                    |                           |  |  |            |
| 4.1.3 | Помещения для приема посетителей            | 0                  | 0                   | 0                                       | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:  |                                    |                           |  |  |            |
|       |   |                    | 4.                  | 2. Обору                                | удование мест обслуживания МГН в зд  |                                    | приятий тор               | оговли и питания                           |  |            |
|       | Название зоны<br>(технического<br>средства) | 0                  | 0                   | 0                                       | Наименование ОСИ (см   |                                    |                           |  |  |            |
|       |   |                    |                     | 4.8. Pa                                 | сположение внутреннего оборудо   | вания и ус                         | тройств в                 | помещениях                                 |  |            |
|       | Название зоны<br>(технического<br>средства) |                    |                     |   |  |                                    |                           |  |  |            |
| 4.8.1 | Помещения                                   | 0                  | 0                   | 0                                       | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» | М                                  |                           | От 0,85до 1,1                              | п.5.4.2                                  |            |
|       |   | 0                  | 0                   | 0                                       | То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»  | М                                  | 1                         | Не менее 0,4                               | п.5.4.2                                  |            |
|       |   | 0                  | 0                   | 0                                       | Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»  | М                                  |                           | Не более 0,8                               |  |            |

|     | (п.5.3   | .1. Во в | сех здания | ях, где и | э.Санитарно-гигиениче<br>меются санитарно-бытовые помещения, до                           | лжны быть п | редусмотрены спец  | иально оборудованн   | ые для МГН                    |             |
|-----|--|----------|------------|-----------|---|-------------|--|--|-------------------------------|-------------|
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)  |          |            |           | места в раздевальных, универсальные Наименование ОСИ (см                                  |             | оных и душевых)  |  |                               |             |
| 5.1 | Кабина в общей<br>уборной  | 0        | 0          | 0         | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»    | %           | не мен   | нее 7  | 1.5.3.2                       |             |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)  |          |            |           | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |             |  |  |                               |             |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)                 | 0        | 0          | 1         | Ширина «К»  | М           | Не ме  | нее 2,2  | т. 5.3.3 рис.Д.11             |             |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)  |          |            |           | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |             |  |  |                               |             |
| 5.3 | Кабина душевая<br>закрытая   | 0        | 0          | 0         | Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски                    | количество  | Не ме  | нее одной  | п.5.3.4                       |             |
|     | Название зоны (технического средства)  |          |            |           | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |             |  |  |                               |             |
| 5.4 | Кабины<br>душевые<br>открытые и со<br>сквозными<br>проходами                           | 0        | 0          | 0         | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» | М           | Не бол   | пее 0,48   | п5.3.5                        |             |
|     |  |          |            |           | 7. Автостоя   |             |  |  |                               |             |
|     | Название зоны  | -        |            |           | Наименование ОСИ (см  | T           |  |  |                               |             |
| 7.1 | Индивидуальны е автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | 0        | 0          | 0         | Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»   | %           | общег<br>менее<br>числе<br>автотр                              | нее 10% мест от то количества (но не одного места), в том 5% мест для ранспорта инвалидов сслах-колясках | п. 4.2.1                      |             |
| 7.2 | Многоуровневые<br>автостоянки  | 0        | 0          | 0         |   |             | CAMKT-DETIPO   | -1   | 4.2.5                         |             |
|     | 1  |          | Зам. зав.  | по АХР    | Левицкая 1  | Е. Ю.       | O SER KYON ON  | Ruy  | «01» сентября 2022            | <u> 2г.</u> |
|     | 7-41-39  |          | Заполнил   |           |   | 1000        | (подп  |  | comment that the territory of | z,z,d       |
| тел | гефон  |          | Зарешло    | առդ ԼԵյ   | ДОУ № 27 Сидорова   | M B         | El State   | Cereng   | 401 × 201775577 2022          | ) n         |
|     | гласовано:   |          |            |           | водителя обследованного ФИО   | A. B.       | (подп  |  | «01» сентября 2022            | <b>ζΓ</b> . |
|     |  |          |            |           |   |             | A A BO E AG<br>OF M BISO MAKAI<br>A CAVOGO TAC<br>A CAVOGO TAC |  |                               |             |

5.Санитарно-гигиенические помещения